


EC type examination certificate
EU-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CM0415
 Product Identification No.
 Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EC Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
Distributor <i>Vertreiber</i>	Vaillant GmbH Berghauser Straße 40, D-42859 Remscheid
Product Category <i>Produktart</i>	Boilers with flue systems: Condensing water heater (3202)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Condensing water heater
Model <i>Modell</i>	VU INT .../5-5 ecoTEC Plus
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	CZ, HR, HU, ME, PL, RS, SI, SK
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: K 21082017B1 from 28.06.2017 (TRG) type testing: K 21082017B1 rev.01 from 31.07.2017 (TRG)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 15502-1 (01.10.2015) DIN EN 15502-2-1 (01.01.2013)
Validity / File no. <i>Gültigkeit / AZ</i>	21.04.2018 until 08.08.2027 / 17-0429-GEA

70028504-A-DE

08.08.2017 Rie C-1/2



Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EC Regulation

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.



DVGW CERT GmbH
 Zertifizierungsstelle
 Josef-Wirmer-Str. 1-3
 53123 Bonn
 Tel. +49 228 91 88 - 888
 Fax +49 228 91 88 - 993
 www.dvgw-cert.com
 info@dvgw-cert.com

Electrical Data 230...240 V AC, 50 Hz
Elektrische Daten

Appliance Categories <i>Gerätekategorien</i>	Supply Pressures <i>Versorgungsdrücke</i>	Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
I2H	20 mbar	SK	
II2E Lw3P	20, 37 mbar	PL	
II2H3P	20, 30 mbar	CZ, HR	
II2H3P	20, 37 mbar	SI	
II2HS3P	25, 30 mbar	HU	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
VU INT 806/5-5	nominal heat output: 14,9...74,7; 37,4...74,7 (LPG) kW nominal heat input (Hi): 15,2...76,2; 38,1...76,2 (LPG) kW	
VU INT 1006/5-5	nominal heat output: 18,7...93,3; 46,7...93,3 (LPG) kW nominal heat input (Hi): 19,2...95,2; 47,6...95,2 (LPG) kW	
VU INT 1206/5-5	nominal heat output: 22,4...112,0; 56,0...112,0 (LPG) kW nominal heat input (Hi): 22,9...114,3; 57,2...114,3 (LPG) kW	

Hints of Utilization /Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

Additional proved countries of destination, appliance categories and supply pressures:

RS, ME: II2H3P (20, 30 mbar)

In Serbia and Montenegro the conformaty approval will be accepted if the Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) is transferred into national law by Serbia respectively Montenegro.

Flue types B23, B23P, B53, B53P, C13, C33, C43, C53, C93: according to installation manuals 0020150303 (HR), 0020150307 (ME/RS), 0020150327 (HU), 0020150331 (SK), 0020150351 (SI), 0020140102 (CZ), 0020140106 (PL)

Flue types B23, B23P, B53, B53P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C93(x): according to installation manual 0020150351 (SI)

Flue type B53 as cascade (with up to 8 boilers) according to installation manuals 0020145618 (CZ), 0020145619 (PL), 0020150304_00 (HR), 0020150308_00 (ME, RS), 0020150328_00 (HU), 0020150332_00 (SK), 0020150352_00 (SI)