

Herstellereklärung

Hiermit wird bestätigt, dass die unten aufgeführten Wärmepumpentypen den Anforderungen der DIN 8901 entsprechen.


Hersteller	Vaillant GmbH Berghauserstraße 40 42859 Remscheid
Wärmepumpentyp	VWF 57/4; VWF 87/4; VWF 117/4; VWF 157/4; VWF 197/4 VWF 58/4; VWF 88/4; VWF 118/4
Kältemittel	R 410 A
Kältemittel-Füllmenge	VWF 5x/4 1,50 kg VWF 8x/4 2,40 kg VWF 11x/4 2,50 kg VWF 157/4 3,05 kg VWF 197/4 3,95 kg
Max. zulässiger Druck (relativ)	4,6 MPa
Sicherheitseinrichtung zur Abschaltung bei einer Leckage	Baumustergeprüfter Druckbegrenzer gegen fallenden Druck
Abschaltpunkt der Sicherheitseinrichtung (relativ)	0,17 MPa

Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut (EU-Kennung-Nr. 0366), Merianstr. 28, D-63069 Offenbach hat das Produkt geprüft und zertifiziert.

Remscheid, 16.11.2015

(Ort, Datum)


Group R&D Manager Heat Pumps
i.V. Dr. R. Lang


Senior Project Manager R&D
i.V. M. Hiegemann

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 02191 18-0 ■ Telefax 02191 18-2810 ■ www.vaillant.de
Gesellschaft mit beschränkter Haftung ■ Sitz: Remscheid ■ Registergericht: Amtsgericht Wuppertal HRB 11775
Geschäftsführer: Dr. Carsten Voigtländer (Vorsitzender), Dr. Andree Groos, Dr. Dietmar Meister, Dr. Norbert Schiedeck
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Matthias Blaum ■ Bankverbindung: Commerzbank Remscheid ■ Bankleitzahl 340 400 49
Konto-Nummer 621 833 300 ■ IBAN DE67 3404 0049 0621 8333 00 ■ BIC-Code COBADEFF340 ■ USt-IdNr. DE 811142240