



Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o, dystrybutor central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperacja) marki Vaillant zaświadcza, że niżej wymienione rekuperatory spełniają wymagania programu "Czyste Powietrze".

Układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła musi spełniać następujące wymagania:

- graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej $\geq 85\%$, **osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów** pomiarowych zgodnie z normą **PN-EN 308**
- „Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”, **maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej $\leq 0,50 \text{ Wh/m}^3$** , wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.

Wyroby budowlane i urządzenia muszą:

- być fabrycznie nowe
- być dopuszczone do obrotu handlowego,
- posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”),
- urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi i użytkownika w języku polskim.

Typ rekuperatora	Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła [%]	Maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej [Wh/m ³]
recoVAIR VAR 260/4	87,39	0,29
recoVAIR VAR 360/4	87,39	0,40
recoVAIR VAR 260/4E	103,94	0,32
recoVAIR VAR 360/4E	105,92	0,37

Dyrektor Marketingu
Mariusz Stec

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C
02-134 Warszawa
tel. 22 323 01 10
NIP. 526-10-12-016
(1)