

## **BESCHEINIGUNG**

Der Firma **Vaillant GmbH**  
Berhauser Str. 40  
D-42859 Remscheid

wird für das Produkt Ölbrennwertkessel mit Gebläsebrenner (Unit)  
Brennstoff Heizöl EL  
Typ icoViT VKO 156/3-7, 256/3-7, 356/3-7  
PIN CE-0085CL0499

Installationsarten: C33(x), C43(x), C53(x), C83(x), C93(x), B23p, B33p

bescheinigt, dass oben genannte Produkte mit den Abgasanlagen als Systemeinheit geprüft wurden, siehe auch Bericht K4682010T1 und Montageanleitung 0020124851.

Als 2er Kaskade erfolgt der Betrieb ausschließlich als B23 Installationsart, vgl. hierzu Bericht K4682012S17 und Montageanleitung 0020124859.

Allgemein erfolgten die Prüfungen des Gerätes icoViT VKO... nach

DIN EN 303 Teil 1 und Teil 2, Ausg. Dezember 2003  
DIN EN 15034, Ausg. Januar 2007  
DIN EN 15035, Ausg. Mai 2007

mit Berichtsnummer K4682010./2011ff


Köln, 24.5.2012  
432/ver

Bearbeiter

  
Dipl.-Ing. R. Verbert

Test Centre for Energy Appliances  
DIN- und DVGW-Prüfstelle

Leiter des Test Centre

  
Dipl.-Ing. W. Rückwart